



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195; tel/fax. 55 232 74 31; mail. psse.elblag@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-elblag

Elbląg, 22.03.2023 r.

HK.9027.3.22.2022.DK.1

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu
ul. Karowa 1
82-300 Elbląg

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Krytej Pływalni w Elblągu ul. Robotnicza 68

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Elblągu i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
2. Pływalnia wyposażona jest w:
 - nieckę sportową,
 - nieckę rekreacyjną,
 - saunę infrared,
 - natryski w węzłach sanitarno-higienicznych dla klientów oraz w strefie sauny.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania w Dzienniku eksploatacji obiektu,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzędzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego i temperatury.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z zaakceptowanym w dniu 13.12.2021 r., przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu harmonogramem badań jakości wody basenowej oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii;
 - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załącznikach: Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
 - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował następujące parametry :
Escherichia coli w 100 ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody, *Legionella* sp. w 100 ml wody, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
 - zakres badań wykonywanych przez pracowników obiektu obejmował odczyty nw. wartości: potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego, pH i temperatury wody (niezależnie od odczytów z automatycznych kontrolerów);
 - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

- 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody na pływalniach, określonych w załączniku Nr 4 do obowiązującego przepisu prawnego;
- 5) w laboratoriach, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj.:
- Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu, Nr akredytacji PCA: AB 1546,
 - Laboratorium Eurofis OBiKŚ Sp. z o.o. dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, Nr akredytacji PCA: AB 213.
5. Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu wyniki badań oraz dokumentował chronologicznie sprawozdania z badań na obiekcie, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
6. Zarządzający obiektem umieścił na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym dla użytkowników oraz na prowadzonej stronie internetowej Krytej Pływalni, komunikat o bieżącej jakości wody oraz ostatnią zbiorczą roczną ocenę jakości wody wydaną w dniu 20.01.2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.
7. Jakość wody w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, w okresie od wydania ostatniej zbiorczej rocznej oceny jakości wody, spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu mając na uwadze powyższe fakty stwierdza, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1, prowadził ocenę jakości wody w Krytej Pływalni w Elblągu przy ul. Robotniczej 68 zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Niezwłocznie podejmował również działania w celu zapewnienia wody do kąpeli o bezpiecznej jakości.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów przez zarządcę a także na podstawie Sprawozdań badań wody na pływalni, wykonanych w dniu 15.03.2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu przed wydaniem oceny rocznej (zgodnie z § 4. pkt 4. obowiązującego przepisu prawnego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza, że woda w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, w tym doprowadzana na pływalnię, spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu
Z UPOWAŻNIENIA

K I E R O W N I K
Szekcji Higieny Komunalnej
PSE w Elblągu
Anna Dąbrowska
mgr Anna Dąbrowska

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: mosir@mosir.elblag.eu)
2. a/a

STARSZY ASYSTENT

Danuta Karpieńska
mgr inż. Danuta Karpieńska